



**TURVAKSI® huoltomuistio | Asunto Oy Puistonperä
palovaroitinjärjestelmä**

24.01.2025

Sisällysluettelo

• Perustiedot	3
• Palovaroitinjärjestelmän vuosihuolto	4
◦ Kommentit	4
• Pavaroitinjärjestelmän vuosihuolto 2025	6

Perustiedot

Tilaaaja	As Oy Puistonperä
Kohde/osoite	Kuokkamaantie 4B 33800 Tampere
Työnumero	480532
Huollon suorittaja	Uus-Leponiemi Ari
Huoltoaika	24.1.2025
Huom!	Testaa kohteessa että QR-koodi huoltomuistolle toimii

Palovaroitinjärjestelmän vuosihoolto

Kaikki ilmaisimet testataan. Testausmenetelmänä käytetään testisavua sekä lämpöpuhallinta. Testilomakkeeseen merkitään testatut ilmaisimet. Kaikki havaitut puutteet tai viat raportoidaan lomakkeeseen sekä korjataan mahdollisimman pian.

Ilmaisinlinja 1, ilmaisimien lukumäärä:

4 kappaletta. Kellari. Kaikkien ledi-indikointi toimii.

Ilmaisinlinja 2, ilmaisimien lukumäärä

4 kappaletta. Ullakko. Testattiin läpi. Linjan viimeinen ei antanut ledi-indikointia. Vaihdettiin viallinen ilmaisin uuteen.

Ilmaisinlinja 3, ilmaisimien lukumäärä

3 kappaletta. A-porras. Kaikkien ledi-indikointi toimii.

Ilmaisinlinja 4, ilmaisimien lukumäärä

3 kappaletta. B-porras. Kaikkien ledi-indikointi toimii.

Ilmaisimien silmämääräinen tarkistus, varmistettu että paikoillaan ja hyvin kiinnitetty

Ilmaisimien puhdistus

Vikaantuneiden ilmaisinten vaihto uusiin (kommenttikenttään yksilöidään vaihdetut ilmaisimet)

Palopainikkeiden ja ilmaisimien testaus

Palokellojen ja sireenien toiminnan tarkistus ja testaus

Vaimennuspainikkeiden tarkistus ja testaus

Keskuksen silmämääräinen tarkistus, pyyhitty pölyt ja tarkistettu johtojen ja liittimien eheys. Puhdistettu ilmaisimet kevyesti imuroimalla.

Keskuksen virtalähteen ja latauspiirin jännitetaso tarkistus sekä akun kunto ja ikä. Yli 4v vanha akku vaihdetaan uuteen ja merkitään vaihtopäivämäärä akkuun.

Latauspiirin jännitetaso tarkistus

Keskuksen toiminnan tarkistus tekemällä testihälytys ilmaisimesta tai palopainikkeella.

Keskuksessa ei ole vikoja.

Kirjattu tehdyt toimenpiteet palovaroittimen huoltovihkoon

Kommentit

16.01.2024

*Testattu kaikki yleisien tilojen ilmaisimet

Silmukat: Määrä:

1 Kellari 4 ilmaisinta

2 Ullakko 4 ilmaisinta

3 A-Porras 3 ilmaisinta

4 B-Porras 3 ilmaisinta

Testin yhteydessä löydetty viallinen ilmaisin.

*Ullakolla oleva vikaantunut ilmaisin vaihdettu uuteen

*Keskuksen akut vaihdettu

*Keskuksen viereen kiinnitetty lokerikko ja lisätty keskuksen ohje

*Keskuksen kanteen ja lokerikkoon kiinnitetty QR-vuosihuolto tarrat

*Kirjattu huoltotoimenpiteet

Pavaroitinjärjestelmän vuosihuolto 2025

Huolto valmis pvm 24.01.2025

Työnumero/huollon suorittaja

480532 / AJ

Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)

Suoritettu vuosihuolto ohjelman mukaisesti. Ei havaittu vikoja tai puutteita.

Palautetaan työavaimet leimauksella

PP2/1

Hyväksytään työ/avaimet kuitataan palautetuksi



Nimen selvennys

Arto Stenroth



Tämä dokumentti on luottamuksellinen, saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa ja on tarkoitettu käsiteltäväksi ainoastaan Ajan Lukon ja vastaanottavan organisaation edustajien kesken.