



TURVAKSI® MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Hakametsän Jäähalli liukupalo-ovi

27.08.2024

Sisällysluettelo

• Perustiedot	3
• H202 PSL-liukupalo-oven vuosihuolto	4
• 2018 huollon raportti	5
• 2019 huollon raportti	6
• 2020/1 huollon raportti	7
• 2020/1 korjausraportti	8
• 2020/2 huollon raportti	9
• 2021/1 huollon raportti	10
• 2022/1 koko huollon raportti	11
• 2022/2 koko huollon raportti	12
• 2023/1 koko huollon raportti	13
• 2024/1 koko huollon raportti	14
• 2024/2 koko huollon raportti	15

Perustiedot

Tilaaja	Tampereen kaupunki Liikunta- ja nuorisoyksikkö
Kohde/osoite	Hakametsän Jäähalli Keltinkatu 2 Tampere
Työnumero	478346
Huollon suorittaja	Mika Luoma
Huoltoaika	8/2024
Kohdeyhteyshenkilö	Jari Tolvanen 050 554 5858
Järjestelmän huoltodokumenttien sijainti	T:\ Ovikohtaiset huoltolomakkeet löytyvät dokumenttipankistamme osoitteesta https://www.ajanlukko.fi/turvaksi Käyttäjätunnus: Tampere Salasana: 123771 MINUN PALVELUNI/Dokumenttipankki/kirjaudu palveluun

H202 PSL-liukupalo-oven vuosihuolto

Oven toiminnan tarkastus; liukukiskojen ja kannatinvaunujen puhdistus

Oven toiminnan tarkastus; oven alaohjaimen kunto ja kiinnitys

Oven toiminnan tarkastus; oven liukuminen ääriasennosta ääriasentoon käsin työntämällä

Ovikoneiston tarkastus; ketjun kiristys, puhdistus ja voitelu tarvittaessa

Ovikoneiston tarkastus; kääntöpyörien ja moottorin kiinnityksen tarkistus

Ovikoneiston tarkastus; ketjun kiinnitys oveen

Ovimoottorin ja ohjauskeskuksen tarkastus; moottorin rajojen säätö

Ovimoottorin ja ohjauskeskuksen tarkastus; avautumis- ja sulkeutumisenopeuden säätö

Oven sulkeutumisen testaus kaikilta impulssilaitteilta; laukaisupainikkeesta

Oven sulkeutumisen testaus kaikilta impulssilaitteilta; savuilmaisimen testaus savulla mahdollisuuksien mukaan

Johtojen kunnon silmämääräinen tarkastus

Verkkolaitteen kunnon tarkastus ja jännitemittaus

Varatoiminta-akun ulkoinen ja päivämäärätarkistus ja jännitemittaus kuormittamattomana

Toiminnan testaus ilman verkkojännitettä

Palolaukaisu

Sulkeutumisen testaus

Akkujännitteen mittaus

Mahdollisten oviympäristöhälyttimien koestus (valo/ääni)

Oviautomaatiikalla varustettujen ovien turva- ja liikeilmaisimien toimimattomuuden varmistaminen palotilanteessa sekä mahdollisen puikahdustoiminnan toimivuus vastaavassa tilanteessa

Mahdollisten poistumisvalojen toiminta ko. ovella

Oviympäristön paloluokituksen mukainen kunto

Läpivientien ja palokatkojen tarkistus

Oven liikettä estävien esteiden poisto

Huoltoajankohdan merkitseminen laitteistoon (yleensä keskuksen kanteen tai toimilaitteeseen)

2018 huollon raportti

Huolto valmis pvm 31.10.2018
Huomautuksia/kommentteja Huolto valmis
(voi sanella)

2019 huollon raportti

Huolto valmis pvm 11.06.2019
Huomautuksia/kommentteja Huolto valmis
(voi sanella)

2020/1 huollon raportti

Huolto valmis pvm

17.03.2020

**Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)**

Koestettaessa ilmaisimia, ei toinen palautunut keinusavun antamisen jälkeen. Ketjussa oleva raja-anturi on myös irti. Tilaaja kertoi nyt olevan voimassa 15min. sääntö oleskeluun. Ilmoittaa meille kun korjausvoidaan toteuttaa.

2020/1 korjausraportti

Huolto valmis pvm

23.03.2020

**Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)**

RAPORTTI 458134/125272

17.3.2020

Oven määräaikaistarkastuksessa havaittu vikoja ilmaisimissa ja rajanturissa. Palaamme asiaan kun saamme teiltäpäin viestiä. Ovea voi käyttää normaalistikäs in, syytä kuitenkin sulkea käytön jälkeen.

23.3.2020 erillinen korjaus

Uusittu akku, puhdistettu ilmaisimet sekä korjattu rajakytkin.ML

2020/2 huollon raportti

Huolto valmis pvm

22.12.2020

**Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)**

Huollettu ohjelman mukaisesti. Poistettu liikettä estävät tavarat (mailat ja matot)
460548/129677

2021/1 huollon raportti

Huolto valmis pvm	09.08.2021
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)	Huollettu ja poistettu paloletku oven liikealueelta. 133419/463105

2022/1 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm 23.03.2022

**Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)** Huollettu, liikealueelle oli kasattu taas tavaroita. Siivottu.ML

2022/2 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm 06.10.2022
Huomautuksia/kommentteja Huollettu ohjelman mukaisesti
(voi sanella)

2023/1 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm	03.04.2023
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)	Huolto valmis.ML 471066

2024/1 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm 05.02.2024
Huomautuksia/kommentteja Huollettu ohjelman mukaisesti
(voi sanella)

2024/2 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm

28.08.2024

**Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)**

Huollettu ohjelman mukaisesti, korjattu käynti oven salpautuminen,
vaihdettu akku.



Ajan Lukko Oy